



CERTYFIKAT BADAŃ

PPU Umwelttechnik GmbH
Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Niemcy

EN 12566-3, aneks B
"Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50"

Mała oczyszczalnia ścieków clearfox
Proces SBR (wsadowy reaktor sekwencyjny)

Średnie obciążenie BZT ₅ (dopływ)	0,31	kg/d
Dobowe obciążenie ściekami	1,20	m ³ /d
Materiał	polietylen	
Skuteczność oczyszczania	ChZT	86,5 %
	BZT ₅	96,3 %
	Zawiesina ogólna	86,7 %
Zapotrzebowanie energii elektrycznej	2,0	kWh/d

Sprawdzone przez:

PIA- Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH
(PIA GmbH)
Hergenrather Weg 30
D-52074 Aachen

Certyfikowany wg.
ISO 9001:2008



Jednostka Notyfikowana
Nr.: 1739



Dokument ten nie zastępuje oświadczenia zgodności
wystawionego przez producenta ani oznakowania CE.

Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

geprüft - tested - testé

Elmar Lancé

Marzec 2010